

貴社参照番号	
アトラスコプコ参照番号	
発行日	

遠隔モニタリング・通知サービス SMARTLINK

納入仕様書

- 1-1. 納入機器及びライセンス 1 式
- ・SMARTBOX KIT
 - ・SMARTBOX2(3G) (通信端末)及び取付器具
 - ・24VAC/DC 電源変換ボックス及び接続アダプタ
 - ・LAN ケーブル CAT5e
 - ・通信アンテナ
 - ・エナジーライセンス(無料12ヶ月分)
- 1-2. 施工範囲
- ・コンプレッサ内 電源接続、及び接続ケーブル端末処理、接続
 - ・アンテナ設置及び接続
 - ・通信接続確認
- 1-3. 施工範囲に含まれない事項
- ・アンテナ施工にて電波強度が改善されない場合の追加工事
 - ・SMARTBOX の追加設置による変更図面(配線図を含む)
- 1-4. 機器仕様
- ・電源変換ボックス
 - ・入力:AC24V 50/60Hz
 - ・出力:DC24V
 - ・定格電流:125mA
 - ・最大電流:700mA
 - ・使用環境温度: -20~+65°C
 - ・認証: CE, UL
- その他
- ・CE EN301489 準拠
 - ・RoHS 2011/65EU (RoHS 2)準拠

特記事項: 電波の届かない場所では、お使い頂けない場合がありますので、ご了承ください。

遠隔モニタリング・通知サービス SMARTLINK 納入仕様書

2-1. SMARTLINK システム構成図



- 通信アンテナ
- 24VAC 電源SMARTBOX用(コンプレッサ内より分岐)
- LAN通信ケーブル
- 無線通信

2/2

会社名	部署名	担当者	
アトラスコプロ株式会社	コンプレッサ事業本部 サービス統括本部サービス営業部		